

別表（第11条関係）

巡視・点検・測定の基準

| 対象         | 点検種別               | 外部点検 |  |  | 定期点検 |                                 |                               | 精密点検  |                                      |                                     | 測定      |              |                              |
|------------|--------------------|------|--|--|------|---------------------------------|-------------------------------|-------|--------------------------------------|-------------------------------------|---------|--------------|------------------------------|
|            |                    | No   | 周期   | 点検項目                                   | No   | 周期                              | 点検項目                          | No    | 周期                                   | 点検項目                                | No      | 周期           | 点検項目                         |
| 受変電設備      | GIS<br>(DS,GCB,ES) | 1    | 1月   | 外観点検、汚損、ガス圧、亀裂、過熱、発錆、損傷、異音             | 1    | 1年                              | 停止して外部の損傷、腐食、過熱、ガス圧、発錆、変形、ゆるみ | 1     | 製造者規定による                             | 必要により特定対象を定めて行う。(点検箇所、ねらいは定期点検より抜粋) | 1       | 1年           | 絶縁抵抗                         |
|            |                    | 2    | 1月   | 気温の測定                                  | 2    | 1年                              | 作動の良否、異音                      | 2     |                                      |                                     | 2       | 製造者規定による     | 遮断器動作特性                      |
|            |                    | 3    | 1月   | 操作音、振動等の異常                             | 3    | 1年                              | 動作回数計の動作、指示                   | 2     |                                      | 操作機構及び付属装置の各部点検                     | 3       | 製造者規定による     | 圧カスイッチの動作値                   |
|            |                    | 4    | 1月   | 開閉表示指示                                 | 4    | 1年                              | ガス隔壁毎の漏れを外観点検                 | 3     |                                      | 空気制御系                               | 4       | 1年           | レバー、ストッパー、ボルト間のギャップ          |
|            |                    | 5    | 1月   | その他必要事項                                | 5    | 1年                              | 外部接地線接続部                      | 4     |                                      | ガス漏れ                                | 5       | 1年           | シーケンス試験                      |
|            |                    |      |  |  | 6    | 1年                              | 圧縮空気装置の作動                     | 5     |                                      | 温度補償圧カスイッチの動作                       | 6       | 1年           | 保護連動試験                       |
|            |                    |      |  |  | 7    | 1年                              | その他必要事項                       | 6     |                                      | 配線の塵埃、汚損、過熱、ゆるみ、断線                  | 7       | 1年           | その他必要事項                      |
|            |                    |      |  |  |      |                                 | 7                             | 適宜    | その他必要事項                              |                                     |         |              |                              |
|            | 断路器                | 1    | 1月   | 受と刃の接触、過熱、変色、ゆるみ                       | 1    | 1年                              | 停止して受と刃の接触、過熱、ゆるみ、荒れ具合        | 1     | 5年                                   | 接触面の汚損、焼損、溶着                        | 1       | 1年           | 絶縁抵抗                         |
|            |                    | 2    | 1月   | 汚損、異物付着                                | 2    | 1年                              | 損傷、亀裂                         | 2     | 適宜                                   | その他必要事項                             | 2       | 1年           | 接地抵抗                         |
|            |                    | 3    | 1月   | その他必要事項                                | 3    | 1年                              | 操作装置の機能                       |       |                                      |                                     | 3       | 1年           | その他必要事項                      |
|            |                    |      |  |  | 4    | 1年                              | その他必要事項                       |       |                                      |                                     |         |              |                              |
|            | 遮断器<br>開閉器類        | 1    | 1月   | 外観点検、汚損、ガス・空気・油の漏れ、亀裂、過熱、発錆、損傷、異音、各種圧力 | 1    | 1年                              | 停止して外部の損傷、腐食、過熱、油量、発錆、変形、ゆるみ  | 1     | 製造者規定による                             | 停止して内部について接触子の荒れ具合、ゆるみ、変形、焼損、損傷     | 1       | 1年           | 絶縁抵抗                         |
|            |                    | 2    | 1月   | 指示、点灯、異臭                               | 2    | 1年                              | 操作具合、機構                       | 2     |                                      |                                     | 2       | 1年           | 接地抵抗                         |
|            |                    | 3    | 1月   | その他必要事項                                | 3    | 1年                              | 付属装置の状態                       | 2     |                                      | 操作機構及び付属装置の各部点検                     | 3       | 適宜           | 必要により絶縁油試験                   |
|            |                    |      |  |  | 4    | 1年                              | 油の汚れ、必要により特性調査                | 3     | 適宜                                   | その他必要事項                             | 4       | 製造者規定による     | 遮断器動作特性(開極投入時間、最小動作電圧、電流を含む) |
|            |                    |      |  |  | 5    | 1年                              | 接地線接続部                        |       |                                      |                                     | 5       | 適宜           | 真空バルブの劣化                     |
|            |                    |      |  |  | 6    | 1年                              | 制御回路の機能                       |       |                                      |                                     | 6       |              | ガス圧                          |
|            |                    |      |  |  | 7    | 1年                              | その他必要事項                       |       |                                      |                                     | 7       | 1年           | 保護継電器の動作特性試験                 |
|            |                    |      |  |  |      |                                 |                               |       |                                      | 8                                   | 1年      | その他必要事項      |                              |
| 母線         | 1                  | 1月   | 必要により特定部位について行う。                               | 1                                      | 1年   | 高さ、たるみ、他物との距離、腐食、損傷、過熱          | 1                             | 5年    | 必要により特定対象を定めて行う。(点検箇所、ねらいは定期点検より抜粋)  | 1                                   | 1年      | 絶縁抵抗         |                              |
|            |                    |      | (点検箇所、ねらいは定期点検より抜粋)                            | 2                                      | 1年   | 接続部分、クランプ類の腐食、損傷、過熱、ゆるみ         | 2                             | 適宜    | その他必要事項                              | 2                                   | 1年      | その他必要事項      |                              |
|            | 2                  | 1月   | その他必要事項  | 3                                      | 1年   | がいし類、支持物の腐食、損傷、変形、ゆるみ           |                               |       |                                      |                                     |         |              |                              |
|            |                    |      |  | 4                                      | 1年   | その他必要事項                         |                               |       |                                      |                                     |         |              |                              |
| 受電用<br>変圧器 | 1                  | 1月   | 本体の外部点検、漏油、損傷、汚損、変形、ゆるみ、発錆、腐食、振動、異音、油量、温度、各種圧力 | 1                                      | 1年   | 停止して各部の損傷、腐食、発錆、ゆるみ、変形、亀裂、汚損、油量 | 1                             | 5～10年 | 停止して内部について点検                         | 1                                   | 1年      | 絶縁抵抗         |                              |
|            |                    |      |  | 2                                      | 1年   | 付属装置各部の機能、動作状態、取付状態             | 2                             | 5～10年 | (コイル接続部、リード線、鉄心、その他各部) 付属装置及び機器の内部点検 | 2                                   | 1年      | 接地抵抗         |                              |
|            | 2                  | 1月   | 付属装置の動作状態、取付状態                                 | 3                                      | 1年   | 油の汚れ、必要により特性調査                  | 3                             | 適宜    | その他必要事項                              | 3                                   | 5年      | 必要により絶縁油試験   |                              |
|            |                    |      |  | 4                                      | 1年   | 接地線接続部                          |                               |       |                                      | 4                                   | 1年      | 保護継電器の動作特性試験 |                              |
|            |                    |      |  | 5                                      | 1年   | その他必要事項                         |                               |       |                                      | 5                                   | 1年      | 絶縁油レベル       |                              |
|            |                    |      |  |  |      |                                 |                               |       | 6                                    | 1年                                  | ガス圧     |              |                              |
|            |                    |      |  |  |      |                                 |                               |       | 7                                    | 製造者規定による                            | 窒素純度    |              |                              |
|            |                    |      |  |  |      |                                 |                               |       | 8                                    | 製造者規定による                            | tan-δ試験 |              |                              |
|            |                    |      |  |  |      |                                 |                               |       | 9                                    | 1年                                  | その他必要事項 |              |                              |

|                                      |                           |    |                              |                                       |    |                                 |   |      |                |   |    |          |              |
|--------------------------------------|---------------------------|----|------------------------------|---------------------------------------|----|---------------------------------|---|------|----------------|---|----|----------|--------------|
| 受変電設備                                | 計器用<br>変成器                | 1  | 1月                           | 外部の損傷、腐食、発錆、変形、汚損、漏油、油量、温度、異音、ヒューズの異常 | 1  | 1年                              | 停止して各部の損傷、腐食、接触、発錆、ゆるみ、変形、亀裂、汚損、油量、漏油、ヒューズの異常 | 1    | 製造者規定による適宜     | 油入式について、停止して内部の点検<br>必要により油の汚れ、特性調査<br>その他必要事項  | 1  | 1年       | 絶縁抵抗         |
|                                      |                           | 2  | 1月                           | その他必要事項                               | 2  | 1年                              | 接地線接続部  |      |                |   | 2  | 1年       | 接地抵抗         |
|                                      |                           |    |                              |                                       | 3  | 1年                              | その他必要事項                                       |      |                |   | 3  | 適宜       | 必要により絶縁油試験   |
|                                      |                           |    |                              |                                       |    |                                 |   |      |                |   | 4  | 1年       | その他必要事項      |
|                                      | 避雷器                       | 1  | 1月                           | 外部の損傷、亀裂、ゆるみ、汚損                       | 1  | 1年                              | 外部の損傷、亀裂、ゆるみ、汚損、コンパウンドの異常                     |      |                |   | 1  | 1年       | 絶縁抵抗         |
|                                      |                           | 2  | 1月                           | その他必要事項                               | 2  | 1年                              | 接地線接続部  |      |                |   | 2  | 1年       | 接地抵抗         |
|                                      |                           |    |                              |                                       | 3  | 1年                              | その他必要事項                                       |      |                |   | 3  | 製造者規定による | 特性試験         |
|                                      |                           |    |                              |                                       |    |                                 |   |      |                | 4   | 1年 | その他必要事項  |              |
| 配電盤<br>(責任分<br>界用開閉<br>器の継電<br>器を含む) | 1                         | 1月 | 計器の異常、表示表示灯の異常               | 1                                     | 1年 | 停止して各部の塵埃、汚損、損傷、過熱、ゆるみ、断線、接触、脱落 | 1   | 5年   | 補助継電器の内部       | 補助継電器の内部<br>その他必要事項                             | 1  | 1年       | 絶縁抵抗         |
|                                      | 2                         | 1月 | 操作、切替開閉器等の異常                 | 2                                     | 1年 | 端子、配線符号                         | 2   | 適宜   |                |   | 2  | 1年       | 接地抵抗         |
|                                      | 3                         | 1月 | その他必要事項                      | 3                                     | 1年 | 接地線接続部                          |   |      |                |   | 3  | 1年       | 保護継電器の動作特性試験 |
|                                      |                           |    |                              | 4                                     | 1年 | その他必要事項                         |   |      |                |   | 4  | 5年       | 計器較正         |
|                                      |                           |    |                              |                                       |    |                                 |   |      |                |   | 5  | 1年       | シーケンス試験      |
|                                      |                           |    |                              |                                       |    |                                 |   |      |                |   | 6  | 1年       | 保護連動試験       |
|                                      |                           |    |                              |                                       |    |                                 |   |      |                |   | 7  | 1年       | その他必要事項      |
| 電力用コ<br>ンデンサ                         | 1                         | 1月 | 本体外部点検、漏油、汚損、異音、振動           | 1                                     | 1年 | 外部の損傷、腐食                        |   |      |                |   | 1  | 1年       | 絶縁抵抗         |
|                                      |                           |    |                              | 2                                     | 1年 | 接地線接続部                          |   |      |                |   | 2  | 1年       | 接地抵抗         |
|                                      |                           |    |                              | 3                                     | 1年 | その他必要事項                         |   |      |                |   | 3  | 10年      | 静電容量、内部抵抗    |
|                                      |                           |    |                              |                                       |    |                                 |   |      |                |   | 4  | 1年       | 保護連動試験       |
|                                      |                           |    |                              |                                       |    |                                 |   |      |                |   | 5  | 1年       | その他必要事項      |
| 蓄電池                                  | 1                         | 1月 | 液面、沈澱物、色相、極板湾曲、隔離板、端子のゆるみ、損傷 | 1                                     | 1年 | 架台、がいしの腐食、損傷、耐酸塗料のはくり           | 1   | 5年   | 必要により対象を定めて行う。 | 必要により対象を定めて行う。<br>その他必要事項                       | 1  | 1年       | 蓄電池の表面温度     |
|                                      | 2                         | 1月 | 充電装置の動作                      | 2                                     | 1年 | 床面の腐食、損傷                        | 1   | 適宜   |                |   | 2  | 1月       | 電圧           |
|                                      | 3                         | 1月 | 電池の電圧                        | 3                                     | 1年 | 充電装置の内部                         |   |      |                |   | 3  | 1年       | 絶縁抵抗(充電装置)   |
|                                      | 4                         | 1月 | その他必要事項                      | 4                                     | 1年 | その他必要事項                         |   |      |                |   | 4  | 1年       | その他必要事項      |
| 受電設備<br>全般                           | 1                         | 1日 | 巡視                           |                                       |    |                                 |   |      |                |   |    |          |              |
| 配電設備(屋外<br>電線路を含む)                   | 断 路 器<br>遮 断 器<br>開 閉 器 類 | 1  | 1月                           | 受変電設備と同じ                              | 1  | 1年                              | 受変電設備と同じ                                      | 1    |                | 受変電設備と同じ  | 1  |          | 受変電設備と同じ     |
|                                      | 配 電 用<br>変 圧 器            | 1  | 1月                           | 受変電設備と同じ                              | 1  | 1年                              | 受変電設備と同じ                                      | 1    |                | 受変電設備と同じ  | 1  |          | 受変電設備と同じ     |
|                                      | そ の 他<br>付 属 施 設          | 1  | 1月                           | 必要により特定範囲のものについて行う。                   | 1  | 1年                              | 母線、がいし、クランプ、支持物等は受変電設備に準じて行う。(停止せず)           | 1    | 適宜             | 必要により特定対象を定めて行う。(この場合停止して点検する)                  | 1  | 1年       | 絶縁抵抗         |
|                                      |                           |    |                              |                                       |    |                                 |   | 2    | 適宜             | その他必要事項   | 2  | 1年       | 接地抵抗         |
|                                      |                           |    |                              |                                       |    |                                 |   |      |                |   | 3  | 1年       | その他必要事項      |
| 電 線、支<br>持 物<br>共 同 溝                | 1                         | 1月 | 電線高さ及び他の工作物又は樹木との距離          | 1                                     | 1年 | 電柱、腕木、がいし、支線、支柱、保護網等の損傷、腐食      | 1   | 3~5年 | 木柱の強度チェック      | 木柱の強度チェック<br>必要により特定対象を定めて行う。(点検箇所、部位は定期点検より抜粋) | 1  | 1年       | 絶縁抵抗         |
|                                      | 2                         | 1月 | 標識、保護さくの状態                   |                                       |    |                                 | 2   |      |                |   | 2  | 1年       | その他必要事項      |
|                                      | 3                         | 1月 | 排水ポンプ、換気扇の作動状態               | 2                                     | 1年 | 電線取付状態、弛度                       |   |      |                |   |    |          |              |
|                                      | 4                         | 1月 | ケーブルラック、配管、接地ボンド等の変形、損傷、腐食   | 3                                     | 1年 | その他必要事項                         |   |      |                |   |    |          |              |
|                                      | 5                         | 1月 | その他必要事項                      |                                       |    |                                 | 3   | 適宜   | その他必要事項        |   |    |          |              |

|           |             |    |           |                                    |    |                   |                        |    |                     |                  |    |              |                     |
|-----------|-------------|----|-----------|------------------------------------|----|-------------------|------------------------|----|---------------------|------------------|----|--------------|---------------------|
| 配電設備      | ケーブル        | 1  | 1月        | ヘッド、接続箱、分岐箱等接続部の過熱、損傷、腐食及びコンパウンド漏れ | 1  | 1年                | ケーブル腐食、亀裂、損傷           | 1  | 5年                  | 必要により特定対象を定めて行う。 | 1  | 1年           | 絶縁抵抗                |
|           |             | 2  | 1月        | 布設部の無断掘削                           | 2  | 1年                | その他必要事項                | 2  | 3~5年                | 地盤沈下の影響          | 2  | 1年           | 接地抵抗                |
|           |             | 3  | 1月        | 標識、他物との距離                          |    |                   |                        | 3  | 適宜                  | その他必要事項          | 3  | 1年           | その他必要事項             |
|           | 配電設備全般      | 1  | 1月        | 巡視                                 |    |                   |                        |    |                     |                  |    |              |                     |
| 非常用予備発電装置 | 原動機関係       | 1  | 1月        | 燃料系統及び貯油タンクからの漏油                   | 1  | 6月                | 機関主要部分の点検              | 1  | 製造者規定による            | 機関主要部分の分解、点検、測定  | 1  | 1年           | シーケンス試験             |
|           |             | 2  | 1月        | 機関の始動停止試験                          | 2  | 1年                | 各種弁の作動                 | 2  | 適宜                  | その他必要事項          | 2  | 1年           | 保護連動試験              |
|           |             | 3  | 1月        | 始動用空気タンクの圧力、バッテリー電圧                | 3  | 1年                | 潤滑油及びフィルター             |    |                     |                  |    |              |                     |
|           |             | 4  | 1月        | その他必要事項                            | 4  | 1年                | 蓄電池の液量、比重              | 2  | 適宜                  | その他必要事項          |    |              |                     |
|           | 発電機関係       | 1  | 1月        | 電動機その他回転機と同じ                       | 1  | 1年                | 電動機その他回転機と同じ           | 1  | 1年                  | 電動機その他回転機と同じ     | 1  | 1年           | 絶縁抵抗                |
|           |             |    |           |                                    |    |                   |                        |    |                     |                  | 2  | 1年           | 接地抵抗                |
|           |             |    |           |                                    |    |                   |                        |    |                     |                  | 3  | 1年           | 保護継電器の動作特性試験        |
|           |             |    |           |                                    |    |                   |                        |    |                     |                  | 4  | 1年           | シーケンス試験             |
|           | 配電盤         |    |           | 受変電設備と同じ                           |    |                   | 受変電設備と同じ               |    |                     | 受変電設備と同じ         |    |              | 受変電設備と同じ            |
| 内燃力発電設備   | 原動機関係       | 1  | 1日        | 燃料系統及び貯油タンクからの漏油                   | 1  | 1月                | 機関主要部分の点検整備            | 1  | 1年                  | 内燃機関の分解、点検、測定    | 1  | 1年           | シーケンス試験             |
|           |             | 2  | 1日        | 回転数、異音、振動、温度                       | 2  | 1月                | ファンベルトの点検調整            | 2  | 1年                  | ラジエーターコア部分の点検、清掃 | 2  | 1年           | 保護連動試験              |
|           |             | 3  | 1日        | 蓄電池の液量                             | 3  | 指定時間              | 潤滑油及びフィルター             | 3  | 1年                  | 保安装置の動作          |    |              |                     |
|           |             | 4  | 1日        | 排気色                                | 4  | 1月                | 蓄電池の液量、比重              | 4  | 1年                  | その他必要事項          |    |              |                     |
|           |             | 5  | 1日        | 潤滑油圧力                              | 5  | 1月                | 回転数、異音、振動、温度           |    |                     |                  |    |              |                     |
|           |             | 6  | 1日        | その他必要事項                            |    |                   |                        |    |                     |                  |    |              |                     |
|           | 発電機関係       | 1  | 1日        | 異音、異臭、振動、過熱                        | 1  | 1月                | 異音、振動及び温度              | 1  | 1年                  | 軸受の点検手入れ又は交換     | 1  | 1年           | 絶縁抵抗                |
| 2         |             | 1日 | 固定子、軸受の温度 | 2                                  | 1月 | 各部の汚損、ゆるみ、損傷、伝達装置 | 2                      | 1年 | 発電機本体、制御装置内部の点検及び清掃 | 2                | 1年 | 接地抵抗         |                     |
| 3         |             | 1日 | 電圧、電流、周波数 | 3                                  | 1月 | 通風部               | 3                      | 1年 | 保護装置の動作             | 3                | 1年 | 保護継電器の動作特性試験 |                     |
| 4         |             | 1日 | その他必要事項   | 4                                  | 1月 | 制御装置              | 4                      | 1年 | その他必要事項             | 4                | 1年 | シーケンス試験      |                     |
|           |             | 5  | 1日        |                                    | 5  | 1月                | その他必要事項                | 5  | 1年                  | その他必要事項          | 5  | 1年           | 必要により遮断器、漏電遮断器の特性試験 |
|           | 配電盤         |    |           | 受変電設備と同じ                           |    |                   | 受変電設備と同じ               |    |                     | 受変電設備と同じ         |    |              | 受変電設備と同じ            |
|           | 設備全般        |    | 1日        | 巡視                                 |    |                   |                        |    |                     |                  |    |              |                     |
| 太陽光発電設備   | 太陽電池        | 1  | 1月        | 外観(破損、発錆)                          | 1  | 1年                | 外観点検、各部の清掃、ボルト、配線等のゆるみ |    |                     |                  | 1  | 1年           | 絶縁抵抗                |
|           |             | 2  | 1月        | その他必要事項                            | 2  | 1年                | その他必要事項                |    |                     |                  | 2  | 1年           | 開放電圧                |
|           | パワーコンディショナー | 1  | 1月        | 外観点検(異音、異臭)                        | 1  | 1年                | コネクタ接続状態、ボルト、配線等のゆるみ   | 1  | 3年                  | 連系保護継電器の動作試験     | 1  | 1年           | 絶縁抵抗                |
|           |             | 2  | 1月        | 状態表示確認                             | 2  | 1年                | 連系運転の作動                | 2  | 3年                  | インバータユニットの点検、清掃  | 2  | 1年           | 各部電圧                |
|           |             | 3  | 1月        | その他必要事項                            | 3  | 1年                | 冷却ファン運転状態              | 3  | 3年                  | その他必要事項          | 3  | 1年           | その他必要事項             |
|           |             | 4  | 1月        |                                    | 4  | 1年                | その他必要事項                | 4  | 3年                  | その他必要事項          |    |              |                     |

別表(第9条関係)巡視・点検・測定の見直し事項

新設設備(設置後12年未満のものに限る)のうち、受変電設備(建築基準法にかかる非常電源を除く)、配電設備(屋内設置のものに限る)の定期点検、測定の見直し事項については、周期1年のものは周期3年と読み替えるものとする。

| 点検種別<br>対象         | 外部点検   |         |                                | 定期点検                         |         |                                 | 精密点検                     |    |   | 測定  |    |                        |         |    |   |    |      |
|--------------------|--------|---------|--------------------------------|------------------------------|---------|---------------------------------|--------------------------|----|---|---|----|------------------------|---------|----|---|----|------|
|                    | No     | 周期      | 点検項目                           | No                           | 周期      | 点検項目                            | No                       | 周期 | 点検項目  | No  | 周期 | 点検項目                   |         |    |   |    |      |
| 電動機<br>その他の<br>回転機 | 1      | 1日      | 運転者が異音、回転、過熱、異臭、給油状況等について注意する。 | 1                            | 3月      | 異音、振動、温度                        | 1                        | 3年 | 必要により特定対象を定めて行う。温度上昇等を考慮し内部分解点検、コイル、軸受、通風、付属装置等の手入れ | 1   | 1年 | 絶縁抵抗                   |         |    |   |    |      |
|                    | 2      | 1月      | その他必要事項                        | 2                            | 1年      | 停止して各部の汚損、ゆるみ、損傷、伝達装置等、外部点検を行う。 | 2                        | 3年 | 温度上昇等を考慮し、回転子引出清掃                                   | 2   | 1年 | 接地抵抗                   |         |    |   |    |      |
|                    |        |         |                                | 3                            | 1年      | 制御装置                            |                          |    |   | 3   | 1年 | その他必要事項                |         |    |   |    |      |
|                    | 2      | 1月      | その他必要事項                        | 4                            | 1年      | 接地線接続部                          | 3                        | 適宜 | その他必要事項   | 1   | 1年 | 絶縁抵抗                   |         |    |   |    |      |
|                    |        |         |                                | 5                            | 1年      | その他必要事項                         |                          |    |   |   |    |                        | 2       | 適宜 | 3 | 1年 | 接地抵抗 |
|                    |        |         |                                |                              |         |                                 |                          |    |   |   |    |                        |         |    |   |    |      |
|                    | 電熱乾燥装置 | 1       | 1日                             | 運転者が温度、変形、損傷等について注意する。       | 1       | 1年                              | 停止して各部の変形、損傷、ゆるみ、可燃物との離隔 | 1  | 3年  | 必要により特定対象を定めて行う。(点検箇所、部位は定期点検に準じて内部点検を行う) | 1  | 1年                     | 絶縁抵抗    |    |   |    |      |
|                    |        | 2       | 1月                             | 接続部変色、過熱、熱線の腐食、取付状態          | 2       | 1年                              | その他必要事項                  | 2  | 適宜  | その他必要事項                                   | 2  | 1年                     | 接地抵抗    |    |   |    |      |
|                    |        | 3       | 1月                             | その他必要事項                      |         |                                 |                          |    |   |   | 3  | 1年                     | その他必要事項 |    |   |    |      |
|                    | 照明装置   | 1       | 1日                             | 使用者が異音、汚損、不点、温度、異臭、過熱等に注意する。 | 1       | 1年                              | 照明効果、汚損、異音、温度、コンパウンド漏れ   | 1  | ランプ   | 誘導灯の適正なランプ使用                              | 1  | 1年                     | 絶縁抵抗    |    |   |    |      |
|                    |        | 2       | 1月                             | その他必要事項                      | 2       | 1年                              | ソケット、適正なランプの使用           | 2  | 替時  | 安定器、コンデンサの発錆、変形、漏油                        | 2  | 1年                     | 接地抵抗    |    |   |    |      |
|                    |        |         |                                |                              | 1年      | その他必要事項                         | 4                        | 取  | 取付状態、脱落防止   | 3   | 1年 | 必要により照度                |         |    |   |    |      |
| 2                  |        | 1月      | その他必要事項                        | 4                            | 1年      | その他必要事項                         | 5                        |    | PCB 使用機器調査  | 4   | 1年 | その他必要事項                |         |    |   |    |      |
|                    |        |         |                                |                              |         |                                 |                          |    |   |   |    |                        |         |    |   |    |      |
| 配線及び配線器具           | 1      | 1日      | 使用者が器具の異音、損傷、異臭、過熱に注意する        | 1                            | 1年      | 目視により屋内線路の表示、支持の変形、損傷、腐食        |                          |    |   | 1   | 1年 | 絶縁抵抗                   |         |    |   |    |      |
|                    | 2      | 1月      | 使用者が配線移動電線の施設状態、他の工作物との距離に注意する | 2                            | 1年      | 防火区画貫通処理                        |                          |    |   | 2   | 1年 | 接地抵抗                   |         |    |   |    |      |
|                    |        |         |                                | 4                            | 1年      | 許容電流と負荷電流の確認                    |                          |    |   | 3   | 1年 | 必要により配線用遮断器、漏電遮断器の特性試験 |         |    |   |    |      |
|                    | 3      | 1月      | その他必要事項                        | 5                            | 1年      | その他必要事項                         |                          |    |   | 4   | 1年 | その他必要事項                |         |    |   |    |      |
| 分電盤等               | 1      | 1日      | 使用者が異音、損傷、異臭、過熱、警報音に注意する。      | 1                            | 1年      | (実験電源盤) 表示灯、指示計器の破損、表示異常        |                          |    |   | 1   | 1年 | 絶縁抵抗                   |         |    |   |    |      |
|                    | 2      | 1月      | (共用分電盤) 表示灯、指示計器の破損、表示異常       | 2                            | 1年      | (実験電源盤) 表示の損傷、修正、脱落             |                          |    |   | 2   | 1年 | 必要により配線用遮断器、漏電遮断器の特性試験 |         |    |   |    |      |
|                    |        |         |                                | 3                            | 1年      | 機器の損傷、異音、振動、ゆるみ、塵埃、過熱           |                          |    |   | 3   | 1年 | その他必要事項                |         |    |   |    |      |
|                    | 3      | 1月      | (共用分電盤) 表示の損傷、修正、脱落            | 3                            | 1年      | 機器の損傷、異音、振動、ゆるみ、塵埃、過熱           |                          |    |   |   |    |                        |         |    |   |    |      |
| 4                  |        |         |                                | 1年                           | 接地線接続部  |                                 |                          |    |   |   |    |                        |         |    |   |    |      |
| 4                  | 1月     | その他必要事項 | 5                              | 1年                           | その他必要事項 |                                 |                          |    |   |   |    |                        |         |    |   |    |      |